

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «РЕМСТРОЙПРОЕКТ»**

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

Н.Н. Вараксина

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

10" марта 2016 г.



**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№

3	5	-	2	-	1	-	2	-	0	0	0	4	-	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Объект капитального строительства

Жилой дом №5 по генплану III Южного жилого района по ул. Маршала Конева в г. Вологде.

Объект негосударственной экспертизы

Проектная документация.

– По разделу АР:

5. Откорректирована отметка, принятая в проектной документации за 0,000.

6. Указана посекционно площадь подвала.

7. На планах подвала указан водомерный и тепловой узлы, ВРУ. Исключено размещение ВРУ под жилыми комнатами.

– По разделу КР:

8. Марка камня рядового (3-9 этажи) в текстовой и графической части приведены в соответствие.

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ.

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.

Результаты инженерных изысканий рассмотрены положительным заключением №35-2-1-1-0022-16 от 09.03.2016 года ООО «Череповецстройэкспертиза», свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий №РОСС RU.0001.610183 от 28.10.2013 года выдано Федеральной службой по аккредитации.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

4.3. Общие выводы.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом №5 по генплану III Южного жилого района по ул. Маршала Конева в г. Вологде» соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

Эксперты

Эксперт

(Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства)



Е.А. Амосова

Эксперт

(Охрана окружающей среды; организация экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий)



Н.Н. Вараксина

Эксперт

(Конструктивные решения)



В.В. Самылова

Эксперт


(Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование)



И.С. Шадрин

Эксперт

(Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации)



А.Ю. Смирнова



Федеральная служба по аккредитации

0000136

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ **РОСС RU.0001.610046**

(номер свидетельства об аккредитации)

№ **0000136**

(учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что **Общество с ограниченной ответственностью**

(полное и (в случае, если имеется)

«Проектный институт «Ремстройпроект» (ООО ПИ «РСП»)

сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

ОГРН 1113525009993

место нахождения

160035, г. Вологда, Пречистинская набережная, д. 34-а

(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы

проектной документации

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 22 января 2013 г. по 22 января 2018 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по аккредитации

(подпись)

С.В. Мигин

(ф.и.о.)